ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
1 PIĘTRO, H=3,0m

NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m²
2.1	KORYTARZ	128,06 m²
2.2	PRACOWNIA INFORMATYCZNA	48,84 m²
2.3	PRACOWNIA PLASTYCZNA	48,74 m²
2.4	PRACOWNIA BIOLOGICZNA	49,02 m²
2.5	PRACOWNIA PLASTYCZNA	48,74 m²
2.6	OŚRODEK PRZEDSZKOLNY	67,55 m²
2.7	ARCHIWUM	14,18 m²
2.8	WC DLA DZIEWCZĄT	12,29 m²
2.9	CZYTELNIA	27,70 m²
2.10	BIBLIOTEKA	26,01 m²
2.11	POKÓJ MIESZKALNY	19,04 m²
2.12	POKÓJ MIESZKALNY	13,55 m²
2.13	KUCHNIA	6,20 m²
2.14	ŁAZIENKA	2,63 m²
2.15	KORYTARZ	3,87 m²
2.15a	KLATKA SCHODOWA	9,80 m²
2.16	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	31,33 m²
2.17	WC	3,96 m²
2.18	ZAPLECZE	2,25 m²
RAZEM 1 PIĘTRO		563,76 m²

LEGENDA :

Pion 01	Oznaczenie pionu ogrzewania grzejnikowego
	Przewody instalacji c.o. (zasilanie, powrót)
P22_600_1200 mm	Nowoprojektowany grzejnik stalowy płytowy uniweralny z osłonami podłączeniem z boku lub od dołu wyposażony we wkładkę zaworową, korek i głowicę temostatyczną instytucjonalną
	Zawór termostatyczny prosty typu AV6, prod. Oventrop
	Zawór grzejnikowy powrotny prosty typu Combi3, prod. Oventrop
16 x 2,25 / 758 W	Średnica przewodu instalacji c.o. Moc cieplna
"1"	Oznaczenie punktów charakterystycznych (odgałęzień) projektowanej instalacji C.O. - powiązanie rzutu z rozwinięciem

2.4 +20 °C
Qwym: 1993 W
Numer pomieszczenia /Temperatura pomieszczenia
Zapotrzebowanie na ciepło

UWAGI:
1. Instalację centralnego ogrzewania zasilającą obiegi grzewcze c.o. zaprojektowano z rur i złączek zaciskowych wykonanych ze stali węglowej gat. 1.0034 (E 195), cynkowanej galwanicznie od zewnątrz lub stalowych czarnych łączonych przez spawanie.
2. Przewody poziome rozprowadzające czynnik grzewczy na poszczególnych kondygnacjach prowadzone są pod stropem, po ścianie lub w posadzce (Szczegóły na rozwinięciu instalacji c.o.). Podłączenie grzejników - boczne.
3. Piony instalacji c.o. należy zakończyć automatycznymi odpowietrznikami.
4. Średnice gałązek przyłączeniowych do grzejników opisano na rozwinięciu instalacji c.o.
5. Montaż grzejników za pomocą uchwytów ściennych lub na nóżkach.
układać na płycie systemowej o gr. 3 m ze spinkami.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
7. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych np. Hilti.

AUTOR PROJEKTU

wojtynas

Zakład Projektowo Budowlany
"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna
ul. Jagiellońska 29 p. 306, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
www.wojtynas.pl

INWESTOR

GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż

PROJEKT

Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Wójcinie
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa w Wójcinie, Wójcin A 16, 26-333 Paradyż, dz. nr 206/1

ZESPÓŁ	DANE	UPR.	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Koprowski	125/88 Skoe	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Sebastian Wojtyna	SWK/0079/PWOS/11	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA C.O. - RZUT 1 PIĘTRA

NR RYSUNKU	SKALA	DATA
CO-03	1:100	05.2014

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY