

Oświetlenie wg PN-84/E-02033 zał. 1; 4

NR	POMIESZCZENIE	S	Hio	En	P*	K	P	OPRAWA
		m ²	m	lx	W/m ²		W	TYP/Moc
1	Sala gimnastyczna	404,79		300	0,75	3		ELGO OPHbw-250 CLIK 1x36W x2 z modulem awaryjnym
2	Magazyn sprzętu	13,63	do 3	100	0,75	3	54,52	PLEXIFORM CLIK 1x36W x2
3	Korytarz	23,43	do 3	100	0,75	3	93,72	PLEXIFORM CLIK 1x30W x1 + x2 z modulem awaryjnym
4	WC niepełnosprawnych	3,96	do 3	100	0,75	3	15,84	PLEXIFORM CLIK 1x15W x1
5	Przedśionek szatni	3,96	do 3	100	0,75	3	73,76	PLEXIFORM CLIK 1x30W x1
6	Szatnia damska	14,88	do 3	100	0,75	3	60,96	PLEXIFORM CLIK 1x36W x2
7	Szatnia męska	15,24	do 3	150	0,75	3	9,2	PLEXIFORM CLIK 1x36W x2
8	Umywalnia z natryskiem	8,40	do 3	50	0,75	3	9,2	PLEXIFORM FIBRA 1x36W x1
9	Wc	1,81	do 3	50	0,75	3	7,16	PLEXIFORM CLIK 1x18W x1
10	Pom. Gospodarcze	1,81	do 3	100	0,75	3	7,16	PLEXIFORM CLIK 1x15W x1
11	Pokój nauczyciela	10,15	do 3	200	0,75	3	84,60	PLEXIFORM CLIK 1x36W x2
12	Korytarz	31,56	do 3	100	0,75	3	126,24	PLEXIFORM CLIK 1x30W x2 +x2 z modulem awaryjnym
13	Na zewnątrz							FIBRA 1x36W x3