

Paradyż, dnia 06.05.2014 r.

**Zamawiający: Gmina Paradyż  
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż**

**WYKONAWCY**

**Znak: ZPF.271.2.2014.02**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Paradyż”.**

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), **Zamawiający zamieszcza treść prośby o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami:**

#### **Pytanie 1:**

W dokumentacji projektowej podane są rury kanalizacyjne  $\varnothing$  160 i  $\varnothing$  200 PVC 4Kn/m<sup>2</sup>.  
Proszę o dokładniejsze parametry wyżej wymienionych rur:

1. Rury  $\varnothing$  160 – proszę o sprecyzowanie:
  - a) grubość ścianki,
  - b) lita czy spieniona,
  - c) twardość w „SN”
2. Rury  $\varnothing$  200 – proszę o sprecyzowanie:
  - a) grubość ścianki,
  - b) lita czy spieniona,
  - c) twardość w „SN”.

#### **Odpowiedź:**

W specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 10 do SIWZ, podano, że należy zastosować rury kanalizacyjne PVC o średnicy  $\varnothing$  160 mm,  $\varnothing$  200 mm o sztywności obwodowej SN = 4KN/m<sup>2</sup>.

Nie dopuszcza się stosowania rur „spienionych”.

Grubość ścianki dla rur:

$\varnothing$  160 mm: e = 4,0 - 4,6 mm

$\varnothing$  200 mm: e = 4,9 - 5,6 mm

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

*Z up. Wójta Gminy  
(-) Iwona Pluta  
Z-ca Wójta*