

Paradyż, dnia 16.02.2012 r.

Zamawiający: **GMINA PARADYŻ**
ul. Konecka 4,26-333 Paradyż

WYKONAWCY

Znak: ZPF.271.1.2012.12

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż" w miejscowościach Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna Wola.

W związku z wpłynięciem w dniu 14.02.2012 r. do Zamawiającego pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 8
nadesłane w dniu 14.02.2012 r.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie sposobu wypełnienia „zestawienia cen istotnych elementów zamówienia” dla zadań: Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna Wola. Zakres robót w przedmiarach jest zsumowany a z dokumentacji i załączonych profili nie wynika jaki jest zakres dla poszczególnych miejscowości.

Prosimy o podanie wielkości zamówienia (długości kanałów, ilości studni, trójników, przewiertów itp.) dla zakresu „b” z podziałem na poszczególne miejscowości. Prosimy o wskazanie przynależności profili do poszczególnych zadań.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia stanowi całość inwestycji objętej projektem i SIWZ.

Zakres do poszczególnych miejscowości należy przyporządkować na podstawie obrębów umieszczonych na planach sytuacyjnych w skali 1:1000, gdzie kanał oznaczony jest numeracją węzłów i odpowiadających im profili oznaczonych w ten sam sposób.

Pytanie 2:

Czy zasilanie przepompowni jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak to prosimy o załączenie stosownych przedmiarów.

Odpowiedź:

Tak zasilanie przepompowni jest w zakresie zamówienia. Projekty zasilania elektrycznego dodano do specyfikacji - stanowią załącznik Nr 19 do SIWZ. Zakres będący po stronie Wykonawcy stanowi wlv.

Pytanie 3:

Czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Tak, Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIV/77/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego **za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia chodnika, zieleńca, pobocza, rowu – 1,00 zł.**

Pytanie 4:

*Czy agregaty prądotwórcze 5,5 kVA są w zakresie zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie typu i podstawowych parametrów.
Z uwagi na to, iż jest to istotne dla prawidłowego przygotowania oferty, prosimy o udzielenie odpowiedzi.*

Odpowiedź:

Tak, agregaty prądotwórcze są w zakresie zamówienia. Należy przewidzieć agregaty przewożne, obudowane (przystosowane do pracy na zewnątrz) – 5,5 kVA

Z. up. Wójta Gminy
(-) Iwona Pluta
Z-ca Wójta