

Paradyż, dnia 17.08.2021 r.

GMINA PARADYŻ  
UL. KONECKA 4  
26-333 PARADYŻ

## WYKONAWCY

Numer pisma: **ZP.271.13.2021.04**

**Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. "Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu – etap II"**

### **ODPOWIEDŹ Nr 9 NA ZAPYTANIE Z DNIA 16.08.2021 r. DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

W związku z opublikowanymi dokumentami odnośnie nawierzchni poliuretanowej proszę o wykreślenie dokumentu ITB - jest on już nieobowiązującym dokumentem. Proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni natryskowych na zgodność z obecnie obowiązującą normą, tj. PN EN 14877:2014-02.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie natryskowe zgodne z obowiązującą normą tj. PN EN 14877:2014-02.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.**

ZATWIERDZIŁA:

*Z up. Wójta Gminy  
(-) Iwona Pluta  
Z-ca Wójta*